

**Письмо Управления стандартизации, технического нормирования и сертификации
Госстроя России
от 16.12.1997 г. № 13-803**

и

**Главного управления Государственной противопожарной службы МВД России
от 16.12.1997 г. № 20/2.2/2697**

О ПРОЕКТИРОВАНИИ КОТЕЛЬНЫХ IIIа и IVа СТЕПЕНЕЙ ОГНЕСТОЙКОСТИ

СНиП II-35-76 «Котельные установки» (Прил. 1) устанавливает, что здания и сооружения котельных должны быть, как правило, не ниже II или III степеней огнестойкости. Вместе с тем, действующие строительные нормы и правила (СНиП 2.01.02-85, СНиП 2.09.02-85, СНиП 2.11.01-85) допускают применение для производственных и складских зданий каркаса из незащищенных стальных конструкций с ограждающими конструкциями из стальных профилированных листов или других негорючих материалов с полимерными утеплителями (здания IIIа и IVа степеней огнестойкости).

Учитывая это, Управление стандартизации, технического нормирования и сертификации Госстроя России и Главное управление Государственной противопожарной службы МВД России считают возможным предусматривать отдельностоящие котельные (в том числе блок-модульные заводского изготовления) в зданиях IIIа степени огнестойкости тепловой мощностью не более 30 МВт, IVа - не более 15 МВт, при этом здания IVа степени огнестойкости не допускается применять для котельных, относящихся по п. 1.12 СНиП II-35-76 к первой категории по надежности отпуска тепла потребителям.

Допускается также в отдельностоящих зданиях автоматизированных котельных (без постоянного пребывания обслуживающего персонала) с водогрейными котлами с температурой нагрева до 115 °С или паровыми котлами с давлением пара 0,7 кг/см², имеющих небольшую тепловую мощность (до 10 МВт) и малый строительный объем (до 500 м³), не предусматривать установку внутренних пожарных кранов, требуемую п. 17.5 СНиП II-35-76 при условии обеспечения наружного пожаротушения здания в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и первичными средствами тушения по ППБ 01-93.

Начальник Управления стандартизации,
технического нормирования и
сертификации Госстроя России
В.В. ТИШЕНКО
16 декабря 1997 г.
№ 13 - 803

Зам. Начальника Главного
управления Государственной
противопожарной службы МВД
России
Е.А. СЕРЕБРЕННИКОВ
16 декабря 1997 г.
№ 20/2.2/2697