

**Изменение № 1 ГОСТ Р 12.4.026—2001 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний**

**Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.07.2009 № 259-ст**

**Дата введения 2010—07—01**

Раздел 2 дополнить ссылкой: «ГОСТ Р 12.2.143—2009 Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»;

заменить ссылку: ГОСТ 8.023—90 на ГОСТ 8.023—2003.

Пункты 3.13, 3.14, 5.2.3, 8.2.7, 11.7.5, 11.7.5.1, 11.7.6, 11.7.6.1, 11.7.6.2, 11.7.7, 11.7.7.1, 11.7.7.2, 11.7.7.3, 11.7.7.4, 11.7.8.1 исключить.

Пункты 5.2.4, 8.2.5, 11.7.2. Заменить слова: «приложений А, Б», «приложениям А — Б», «приложений А и Б» на «приложения А».

Пункты 6.1.4, 6.2.6 изложить в новой редакции:

«6.1.4 Знаки пожарной безопасности, размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности и знак безопасности ЕС 01 (таблица И.2) должны быть выполнены с применением фотолюминесцентных материалов по ГОСТ Р 12.2.143—2009.

Знаки для обозначения выходов из зрительных залов, коридоров и других мест без освещения должны быть объемными с внутренним электрическим освещением от автономного питания и от сети переменного тока.

6.2.6 Фотолюминесцентные знаки безопасности следует применять в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143—2009».

Пункт 11.7.2. Второй абзац. Исключить слова: «и фотолюминесцентных».

Приложение Б исключить.

(ИУС № 10 2009 г.)